

Il Direttore Generale comunica che in alcune stanze dell'appartamento sovrastante a quello ceduto a sede dell' Agenzia Generale di Napoli, di proprietà di questo Istituto, e sito in detta città nella piazza Trento e Trieste n.º 48, si sono verificati avvallamenti nei solai, i quali fanno presumere che la stabilità sia notevolmente compromessa.

Una visita di verifica è stata all'uopo eseguita a cura dell'Istituto Nazionale Immobiliare, con l'intervento del Prof. Ricci, ordinario di Scienze delle costruzioni nella R. Università di Napoli, del nostro Amministratore Ing. Compagna e degli Ingegneri del Circolo Artistico proprietario dell'appartamento sovrastante a quello dell'Istituto.

Dagli accertamenti eseguiti, dei quali è stato redatto apposito verbale, è risultato che due solai debbono essere completamente rifatti, perchè le strutture portanti sono marcite ed inadatte a sostenerli, mentre per altri due solai basta l'impiego di travi combinate per assicurare la stabilità.