

Indipendentemente dal successivo perfezionamento delle pratiche relative alla definitiva aggiudicazione dei lavori, si presume:

1°) che l'impianto debba avere una potenzialità di circa 170.000 - 180.000 frigorie/ora;

2°) che la sua installazione, ivi comprese le opere murarie di sistemazione del locale macchine, quelle di ripristino e altre opere ausiliarie, importi una spesa complessiva di circa lire 380.000.-;

3°) che il costo dell'esercizio dell'impianto, supponendo un consumo stagionale di energia nella misura di kw. per ora 75.000, un consumo corrispondente di acqua di mc. 1.000, la salaria sorveglianza di personale adatto e le opere e forniture di manutenzione ordinaria, stabilite nella misura di L. 5.000.-, si aggiri intorno alle L. 30.000.-.

Il Comitato prende atto e dà parere favorevole per la presentazione al Consiglio del suddetto preventivo di massima.

C. Acquisto immobile a Venezia.
Il Direttore Generale comunica che