

pianto tecnico lotto 1°.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Nella decorsa stagione invernale, la rete di distribuzione interrata dell'impianto all'oggetto, ha subito rotture in alcuni tratti. È seguito un sopralluogo alla fine dell'esercizio e riscontrato che le tubazioni sono assai ossidate ed in parte corrose, si è decisa la loro sostituzione con altre passanti lungo il soffitto del piano terra.

Si è indetta perciò una gara i cui risultati sono stati sottoposti alla Commissione Consultiva Immobiliare. Questa, nella seduta n. 2751 del 30 luglio 1956, ha espresso parere favorevole all'esecuzione del lavoro. La spesa da sostenere di lire 1.835.000 (un milione otto centotrentacinquemila) circa non è inclusa nel bilancio preventivo 1956, però si spera di poterla far rientrare nella cifra stabilita per la manutenzione ordinaria.

Si chiede, pertanto, l'autorizzazio-