

Recentemente il Servizio Amministrativo Emulo  
 lido è stato informato telefonicamente dall'Ammini-  
 stratore locale che il serbatoio grande in cemento  
 posto nello scantinato dell'Albergo di Trieste ed ad-  
 dito a deposito acqua, si è improvvisamente lesionato  
 nel fondo dando luogo ad uno sversamento  
 di liquido nei locali attigui, tra cui la dispensa.

L'inconveniente ha determinato l'immedia-  
 to intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, preoccu-  
 pati per la formazione di pericolose miscele esplo-  
 sive, hanno disposto un servizio di sorveglianza  
 continua nonché un complesso di provvedi-  
 menti per ottenere nel più breve tempo possibile  
 il prosciugamento e la degasificazione dei locali.

Data l'ingenuità del caso sono state interpellate  
 le ditte Lanieri e De Micheli per la fornitura in  
 opera di un nuovo serbatoio e l'esecuzione dei  
 lavori è stata immediatamente affidata alla  
 prima che ha presentato il preventivo più basso  
 in L. 1.150.000,- cui debbono aggiungersi L. 350.000,-  
 circa per opere accessorie. Nel frattempo la con-  
 duzione delle caldaie per la cucina, acqua cal-  
 da, e riscaldamento, è stata assicurata con dif-  
 ficoltà a mezzo di rifornimenti con fusti.

Si prega il Comitato permanente di vo