

Si è determinata la necessità di sostituire una delle due caldaie di riscaldamento nella centrale tecnica dello stabile di Via Rosmini 111, a causa di guasti dovuti all'eccessivo assottigliamento delle lamiere in stato avanzato di ossidazione per vetustà.

In proposito è stata indetta regolare gara tra più ditte, ed i risultati sono stati sottoposti alla Commissione Consultiva Immobiliare che ha espresso il parere di eseguire i lavori affidandoli alla Ditta "Idrotermica Bobzano" che ha presentata l'offerta più conveniente per il prezzo di L. 1.155.000:, incluse le tasse per registrazione del contratto ed esclusa l'I. G. S. e dazio.

Si chiede, pertanto, al Comitato Permanente di voler autorizzare, ai sensi della delibera consiliare del 20 marzo 1952, l'esecuzione dei lavori in parola per il previsto importo di L. 1.155.000: oltre I. G. S. e